

Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION


Slånärsvägen 41, 194 65 Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Nybyggnadsår: 1988

Energideklarations-ID: 855811

ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

123 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Energiklass C, 80 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Inte utförd

Åtgärdsförslag:

Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Peter Persson, HSB Värmland 2630,
2018-06-28

Energideklarationen är giltig till:

2028-06-28

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.