

Sammanfattning av

# ENERGIDEKLARATION

Torpvägen 20, 194 65 Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Nybyggnadsår: 1988

Energideklarations-ID: 855845



DENNA BYGGNADS  
ENERGIKLASS

**Energiprestanda:**

116 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Krav vid uppförande av  
ny byggnad [mars 2015]:**

Energiklass C, 80 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Uppvärmningssystem:**

Fjärrvärme

**Radonmätning:**

Inte utförd

**Ventilationskontroll (OVK):**

Inte utförd

**Åtgärdsförslag:**

Har lämnats

**Energideklarationen är utförd av:**

Peter Persson, HSB Värmland 2630,  
2018-06-28

**Energideklarationen är giltig till:**

2028-06-28

Energideklarationen i sin helhet  
finns hos byggnadens ägare.

**För mer information:**

[www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Sammanfattningen är upprättad enligt  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
(2007:4) om energideklaration för byggnader.