

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

A

GÄLLER ANLÄGGNING: Toppsockret, farsta

AVSER ÅR: 2024

Tillsynsmyndighet - vanligen Miljökontoret i kommunen:

OPERATÖR:

Brf Toppsockret
Thomas Backlin

KONTAKTUPPGIFTER:

Mobilnr.
Tel. nr.
E-post: thomas.backlin44@gmail.com

ANLÄGGNINGSSUPPGIFTER:

Brf Toppsockret
Lingvägen 195-225
123 61, Farsta

Fastighetsbeteckning:
toppsockret
Registreringsnummer / fartygsuppgifter / signallflagga:
org:702002-3532

KÖLDMEDIEHANTERING – SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köldmedium	Fyllnadsmängd		Gaslarm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO ₂ e			
		Typ	kg	Ton CO ₂ e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt återanvänt	Återvunnet (Omhändertaget)
vp 1	v	R410A	6	12,53					
vp 2	v	R410A	7,5	15,66					
vp 3	v	R407C	2,95	5,23					
vp 4	v	R407C	2,95	5,23					
vp 5	v	R407C	2,95	5,23					
vp 6	v	R407C	2,95	5,23					
vp 7	v	R407C	2,95	5,23					
vp 8	v	R407C	2,95	5,23					
Summa:			31,2	59,57		0	0	0	0

Kodbokstav för användningssätt: K = Kyl, L = Luftkonditionering, F = Frys, V = Värmepump, Ö = Övrigt.

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: Thomas Bäcklin Datum: 2025-03-31
Namnförtydligande: Thomas Bäcklin Ort: Farsta

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

B

GÄLLER ANLÄGGNING: Toppsockret, farsta

AVSER ÅR: 2024

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld-medium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Typ av kontroll	Datum	Person* (cert. nr.)
		Typ	kg	Ton CO ₂ e				
vp 1	v	R410A	6	12,53		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 2	v	R410A	7,5	15,66		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 3	v	R407C	2,95	5,23		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 4	v	R407C	2,95	5,23		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 5	v	R407C	2,95	5,23		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 6	v	R407C	2,95	5,23		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 7	v	R407C	2,95	5,23		Periodisk	2024-03-12	15924
vp 8	v	R407C	2,95	5,23		Periodisk	2024-03-12	15924

Typ av kontroll: Periodisk, Uppföljande, Nyinstallation
*Namn på person och företag finns sammanställt i bilaga C, certifikatförteckning.

NOTERINGAR (från noteringsfält på aggregat):
Förändringar jämfört med föreföregående år, tex namnbyte, konvertering, skrotning. Ange "Nummer." följt av notering

