

BRANDSKYDDSREGLER

SBA - Systematiskt Brandskydd Entitan

Regler för att förebygga brands uppkomst

- Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler eller skärverktyg.
- Ingen utrustning får lagras närmare elcentral än 120 cm.
- Ingen brännbar utrustning får förvaras i elrum.
- Tillfällig utrustning ska i görligaste mån kopplas via tidur och jordfelsbrytare.
- Blinkande lysrör ska bytas omedelbart.
- Rökning är förbjuden i lokaler, trapphus och allmänna utrymmen.
- Öppen container får ej ställas närmare byggnad än 6 meter.
- Brandfarlig vätska eller gas får inte förvaras i lägenhetsförråd, på vindar eller i källare.

Regler för att minska brands spridning

- Stäng dörren till lägenhet, trapphus, tvättstugor m.m. när du lämnat dem.
- Städning ska ske regelbundet och returpapper och annat avfall skall inte lagras så att onödiga mängder brännbart material ansamlas.
- Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt.
- Dörrstängare får ej kopplas ur, annat än tillfälligt.
- Efter avslutat installations-eller ombyggnadsarbete skall brandcellsgränser inspekteras och tätas vid behov.
- Öppen container får ej ställas närmare byggnad än 6 meter.

Regler för att underlätta släckning

- Brandskyddsutrustning får inte blockeras.
- Framkörningsvägar för räddningsfordon ska vara framkomliga och vid behov snöröjda.

Regler för att underlätta utrymning

- Inget får förvaras i utrymningsvägar eller trapphus.
- Möbler, cyklar, barnvagnar, julgranar, pulkor eller annat får inte ställas/förvaras i trapphus eller andra utrymningsvägar.

Följande regler gäller för hantverkare

- Arbetsplatsen skall städas efter dagens slut.

- Elektriska verktyg eller annan tillfällig elektrisk utrustning skall kopplas in över jordfelsbrytare.
- Elektriska apparater t ex kaffebryggare får inte anslutas på olika platser inom arbetsplatsen.
- Rökning är förbjudet.
- Plats anvisas för förvaring av brandfarlig vara och gastuber. Efter arbetsdagens slut ska de förvaras på dessa platser.
- Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt.
- Efter avslutat installations- ombyggnadsarbete skall brandskyddsansvarig tillkallas för inspektion.
- Rådgör med brandskyddsansvarig före håltagning i brandcellsgräns. Hål skall tätas efter håltagning.
- Inget får lämnas i utrymningsvägar eller trapphus.