



HSB – där möjligheterna bor

BRF ILLERN

Senast uppdaterad 2022-04-01

BYTE AV SPISKÅPA - FLERBOSTADSHUS

Ta gärna med en utskrift av detta dokument till försäljaren

Förutsättningar:

Den nya spiskåpan skall vara anpassad till ett centralt ventilationssystem för flerbostadshus av typen F (mekanisk frånluft).

- Spiskåpan får ej vara försedd med egen fläkt p.g.a risk för att matos trycks över till grannlägenheterna eller eget badrum.
- Spiskåpan skall vara försedd med ett forceringsspjäll som man öppnar vid matlagning och som stängs automatiskt med en timer.
- Detta forceringsspjäll skall ha en injusteringsbar spaltöppning som möjliggör justering av en luftmängd för grundventilation i köket.

Kolfilterfläkt

Om man väljer att installera en kolfilterfläkt så får man inte ansluta denna till den befintliga ventilationskanalen.

Man får i stället montera en frånluftsentil av samma typ som den som sitter i badrummet/duschen på kanaländen.

Denna ventil skall möjliggöra en injustering av kökets grundventilationsflöde.

Om denna ventil hamnar bakom t.ex. en kryddhylla så får man se till att det finns en överluftsöppning ut mot köket.

Hemsida: www.brfillern.se

E-post: styrelsen@brfillern285.se

Facebook: Brf ILLERN Jarlaberg

Styrelsetelefon: 070-213 24 50 (SMS eller röstmeddelanden)