



HSB – där möjligheterna bor

BRF ILLERN

Senast uppdaterad 2022-04-01

BYTE AV SPISKÅPA – RADHUS (enbostadshus)

Ta gärna med en utskrift av detta dokument till försäljaren

Förutsättningar:

Den nya spiskåpan skall kunna anpassas till ett lokalt ventilationssystem med egen fläkt i takhuven av typen F (mekanisk frånluft).

Denna takhuvsfläkt skall kunna regleras från spiskåpan.

- Spiskåpan får ej vara försedd med egen fläkt p.g.a risk för att matos trycks över till eget badrum.
- Spiskåpan skall vara försedd med ett forceringsspjäll som man öppnar vid matlagning och som stängs automatiskt med en timer.
- Detta forceringsspjäll skall ha en injusteringsbar spaltöppning som möjliggör justering av en luftmängd för grundventilation i köket.

Hemsida: www.brfillern.se

E-post: styrelsen@brfillern285.se

Facebook: Brf ILLERN Jarlaberg

Styrelsetelefon: 070-213 24 50 (SMS eller röstmeddelanden)