



Brf Rågstacken Februari 2024

Medlemsinformation från styrelsen

- **Vattenläcka**

Fredagen den 2 februari råkade vi ut för ett missöde.

Av någon hittills okänd anledning utsattes vårt tappvattensystem för ett övertryck vilket gjorde att ett antal säkerhetsventiler i systemet löstes ut.

Detta medförde ett vattenläckage i ett antal lägenheter.

Mängden vatten som rann ut var mellan 1 dl till flera liter.

Nu behöver vi få reda på hur många som blev drabbade.

Vi har ett exempel på att hos någon droppade det 1 droppe var 5-e minut under hela helgen till att det droppade ca 1 dl under 30 minuter.

Nu vill vi veta vilka adresser som blev drabbad och hur stor mängd vatten kom det ut.

Vi vill att ni skickar ett mail till brfragstacken@gmail.com brf Rågstacken och meddela om och i vilken omfattning ni drabbades.

Vänligen

Styrelsen brf Rågstacken