

HSB Brf Jakobsberg

8

6

4



Brandvarning

Nu har vi i 2 av våra 34 lägenheter haft brända eluttag under diskbänken i eluttaget till diskmaskinen.

Vänligen kontrollera era uttag och ifall de visar minsta tecken på värmeskador ska detta felanmälas.

Eluttag och stickpropp skall då bytas ut.

I båda fallen var det ren tur att ingen brand bröt ut.

Tänk också nu på att kontrollera era brandvarnare.