

Allmänt

Före ingrepp eller justering av i anläggningen ingående komponenter skall berörd person delgivas den information som är nödvändig för att förhindra skador på personer och inredning.

Fortlöpande kontroll av rörledningar och komponenter skall göras med avseende på läckage.

Fasta föremål vilka hindrar genomströmningen får inte tvingas ut i systemet utan skall rensas upp med en krok e.dyl. Endast för systemet godkända kemikalier får användas. Kaustiksoda får under inga omständigheter användas.

Galler, silar, etc

För att inte hindra genomströmning i golvbrunnar, handfat, etc skall dessa regelbundet kontrolleras och rengöras.

Vattenlås

För att förhindra odör samt intorkat slam skall golvbrunnar, handfat, WC-stolar etc regelbundet spolas igenom samt kontrolleras att de är rena samt att vattenlåsen är fyllda.

Allmänt

Före ingrepp eller justering av i anläggningen ingående komponenter skall berörd person delgivas den information som är nödvändig för att förhindra skador på personer och inredning.

Före ingrepp skall systemet tillåtas svalna, berörda ventiler stängas samt elbrytare blockeras och säkringar tas ur.

Efter ingrepp skall särskild uppmärksamhet riktas till att komponenter i säkerhetssystem är rätt inställda.

Fortlöpande kontroll av rörledningar och komponenter skall göras med avseende på läckage.

Fördelarskåp Tappvatten

Kontrollera regelbundet att inget läckage förekommer. Innan luckan återmonteras så kontrollera att de blå stänkskydden sitter rätt monterat.

Blandare, Toaletter, etc

Kontrollera regelbundet att inget läckage förekommer vilket kan förorsaka missfärgning av porslinet samt en högre vattenförbrukning.

Läckage, stora som små, skall snarast åtgärdas. Särskild uppmärksamhet skall riktas till armaturer som är tröga att stänga

Allmänt

Före ingrepp eller justering av i anläggningen ingående komponenter skall berörd person delgivas den information som är nödvändig för att förhindra skador på personer och inredning.

Före ingrepp skall systemet tillåtas svalna, berörda ventiler stängas samt elbrytare blockeras och säkringar tas ur.

Efter ingrepp skall särskild uppmärksamhet riktas till att komponenter i säkerhetssystem är rätt inställda.

Fortlöpande kontroll av rörledningar och komponenter skall göras med avseende på läckage.

Fördelarskåp Värme

Kontrollera regelbundet att inget läckage förekommer.

Innan luckan återmonteras så kontrollera att de blå stänkskydden sitter rätt monterat.

