

PROVSVAR

Slutsvår

Micans nr. L180658
Utfärdat datum 2018-12-26

WeCanTech AB
Stefan Knutson
Karbyvägen 131
195 94 Märsta

Provtyp^k Tappvarmvatten, spolat
Provplats^k Brf Fjädern
Prov märkt^k Tvättstuga
Provtagare^k Stefan Knutsson
Provtagningsdatum^k 2018-12-18 10:00
Provtagnings-temp.^k 51 °C
Ankomstdatum 2018-12-19 11:35
Analysdatum 2018-12-19 13:00

Provtemperatur

	Resultat	Enhet	Metodreferens
Ankomsttemperatur	9.9	°C	Ebro TFI 250 infraröd termometer (±1.5 °C)

Analysresultat

	Resultat	Enhet	Metodreferens
*Legionella species	Ej påvisad	-	ISO11731:2017(E)

*Ackrediterad analys

Mätosäkerheten för kvantitativa provresultat kan lämnas ut vid förfrågan.

Resultaten gäller för provet när det ankommit till laboratoriet.

k = Uppgifter som lämnats av kund.

Största analyserade provvolym (mL): 200

Kommentar

< 5 cfu/liter

Analysansvarig

Andreas Bengtsson, Mikrobiolog
Tel. 031-338 32 30
E-post analys@micans.se

Resultaten gäller endast för de analyserade proverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet.