

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Örestads Plattsättning AB

Byggeramikrådets  
behörighetsnummer

950040119

Org.nummer 556199-1844

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gensedige

Objekt Hököpinge Punkthus 9, Bruksallén 10, Vellinge

Beställare Peab Sverige AB

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-12-21

till 2023-03-31

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE2A  
Tätskikt ej applicerat på
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör vägg Systembenämning WC, inget tätskikt på vägg  
Tätskikt ej applicerat på
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör vägg Systembenämning WC, inget tätskikt på vägg

## Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Mohammad Omairat

Våtrumsansvarig arbetsledare James Bodensjö

Ort och datum Vellinge 2023-05-25

Signerat via BankID av JAMES BODENSJÖ

Dokumentet avser (ange antal) 6 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

