

airCano AB har injusterat ventilationen i din lägenhet, dvs ställt in samtliga ventiler i ett läge för att korrekt flöde ska passera. Denna inställning ska inte ändras. Så var försiktig när du rengör dessa så att inte konan i mitten av ventilen flyttas.



Om du planerar att bygga om i ett rum där det finns en ventil var noga med att ventilen är lätt åtkomlig (för rengöring, rensning och mätning).

Ventilation i kök: Det finns två typer av godkända kåpor att montera.

Alternativ 1 : Spiskåpa med ett grundflöde och forcerings-spjäll vid matlagning. Ansluts mot ventilationskanal.

Alternativ 2 : Kolfilterfläkt som inte ansluts mot ventilationen.

En direktkopplad fläkt stör systemet och kan få negativa effekter.



Ventilation i badrum & WC: Det måste finnas en ventil vid kanalens öppning i vägg och det får inte monteras några så kallade tryckande fläktar, torkskåp eller torktumlare direkt mot utan i sådant fall använda ett dragavbrott.



Ventiler i sovrum och vardagsrum skall hållas öppna. Dessa samt filtren bör rengöras och dammsugas några gånger per år.



Dessa regler gäller samtliga boende och finns det några funderingar kring detta kontakta HSB-förvaltning 010-442 11 00 eller airCano 08-556 324 50.