

Gällande de regler och krav som ställs för uppställningsplatser för fordon skall det följa räddningstjänstens krav och rekommendationer.

”Anses för nuvarande att följande är skäligt att förvara i ett garage: Vad som utöver bil/fordon kan anses som acceptabelt att förvara i respektive garage plats är tillbehör till bilen tex. en omgång däck (på fälg), takbox samt bilvårdsdetaljer och en reservdunk max 5 liter bensin (förvaras i bilen). Bilvårdsdetaljer är tex hink med bilschampo.

Detta är viktigt att garaget ej nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt. Brandfarlig vätska eller brandfarlig gas får ej förvaras i garaget.”

*Med vänlig hälsning
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö*

I brf Lineros brandskyddsarbete (vilket är ett lagkrav att bedriva sedan 2004) säger lagen om skydd mot olyckor 2003:778 att fastighetsägaren skall bedriva ett Systematiskt brandskydds arbete. En del av detta arbete innefattas av en riskidentifiering av samtliga byggnader var av garagen är en del.

Gällande brandtekniska hjälpmedel som handbrandsläckare, brandfiltar och brandvarning finns det inget krav på nyttjaren men kan vara skillnaden på en liten brand och en totalbrand - om det finns en möjlighet att upptäcka en brand i tidigt skede och tillgång till släckutrustning. När det gäller handbrandsläckare och dess placering går det förvaras ner till – 15 C samma gäller brandvarnare om du väljer produkter som är anpassade för syftet.

När det gäller rimlighetskraven ställer ni er undrande: det är baserat på olika parametrar tagit från de garagebränder som ägt rum samt av vilka orsaker till att brand starta eller förvärra dessa. Rimlighetskraven är framtagna av b.la från MSB, Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten, försäkringsbolag mm. Antalet bränder ökar för vart år.

Hylla: enligt riktlinjerna får inte uppställningsplatsen användas för förvaring oavsett vilket material hyllor består av får det inte förvaras något på dem ändå.

- **Enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor 2003:778**
- Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att **förebygga** brand och för att **hindra** eller **begränsa** skador till följd av brand