

Uppdragsbeteckning	Dokumentbeteckning	
1061,018	FT9-01	
Status	Skapad	Sida
Slutlig	2020-09-22	1 (4)
Dokumentet upprättat av	Datum	Utgåva
Martina Ardenmark	2020-09-22	1
Innehåll		
Säkerhetsmanual för boende inom Arenaparken		
Nätet		

Säkerhetsmanual för boende på Arenaparken BRF Nätet

Detta dokument sammanfattar för de boende hur man ska gå tillväga i händelse av brand samt vilket brandskydd som finns inom byggnaderna.

Om det börjar brinna – Rädda – Varna – Larma - Släck

Alla bränder är små i början. Om du upptäcker en brand i ett tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att du tar risker.

Rädda

Om du inte kan släcka själv ska du rädda dig själv och andra som befinner sig i akut fara. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Kryp därför under röken om du ska ut, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Stäng dörren till det rum där det brinner. En stängd dörr hindrar branden ifrån att sprida sig snabbt. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om trapphuset är rökfyllt stanna i din bostad.

Varna

Varna andra i din närhet som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Om möjlighet finns möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Spruta på det som brinner, inte på lågorna.

Uppdragsbeteckning	Dokumentbeteckning	Skapad	Datum	Utgåva	Sida
1061,018	FT9-01	2020-09-22	2020-09-22	1	2 (4)

Brandcellsindelning

Byggnaderna är indelade i brandceller med brandcellsgränser i klass EI 60 vilket betyder att en brand inte sprider sig mellan de olika brandcellerna förrän efter 60 minuter. Dörrar i brandcellsgränser ska hålla stängda för att säkerställa brandspridningen inte sker mellan de olika brandcellerna.

Följande utgör separata brandceller:

- Trapphus
- Slussar framför trapphus (hus 3 och 4)
- Respektive lägenhet
- Teknik utrymmen

Utrymning i händelse av brand

Trapphus utgör utrymningsväg för de boende. I trapphus får inget brännbart material förvaras. Trapphus ska även vara fritt från löst material.

Det är viktigt att alla i familjen, även barnen, känner till utrymningsvägarna och var ni ska samlas efter en utrymning. Öva gärna tillsammans.

I princip gäller att brinner det hos en granne och trapphuset är rökfyllt bör man vänta i sin lägenhet, tills branden är släckt eller tills räddningstjänsten kan vara behjälplig. Brinner det däremot i sin egen lägenhet ska ni utrymma. På vägen ut kom ihåg att stänga dörrar för att hindra att branden sprider sig.

Hus 1 och 2

Respektive lägenheter har två av varandra oberoende utrymningsvägar. I första hand ska utrymning ske via trapphuset som är en egen brandcell. Är trapphuset rökfyllt stanna kvar i din lägenhet.

Alternativ utrymningsväg är med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. Invänta dem i lägenheten/på balkongen.

Hus 3 och 4

I hus 3 och 4 utgör trapphuset den enda utrymningsvägen. Trapphuset har en förhöjd säkerhet jämfört med traditionellt trapphus, dvs det finns en sluss mellan bostäderna och trapphuset.

Är trapphuset rökfyllt stanna kvar i din lägenhet och invänta hjälp av räddningstjänsten.

Källarplan

Utrymning från källarplan sker genom trapphuset upp till markplan alternativt via dörr i garageport.

Uppdragsbeteckning	Dokumentbeteckning	Skapad	Datum	Utgåva	Sida
1061,018	FT9-01	2020-09-22	2020-09-22	1	3 (4)

Tekniska installationer

Brandvarnare

Varje lägenhet är försedd med brandvarnare. Brandvarnare är till för att varna om brands uppkomst i ett tidigt skede. De är utformade och placerade så att de säkerställer tillräckligt snabb aktiveringstid och god täckningsgrad. Brandvarnarna är i aktuella byggnader nätanslutna och har reservkraft i form av batterier vid strömavbrott.

Låna aldrig batterierna från brandvarnarna, man vet aldrig när de kan behövas i brandvarnaren.

Testa brandvarnaren en gång i månaden, genom att trycka på testknappen. Vill ni ha en påminnelse när det är dags att testa din brandvarnare kan man anmäla sig till MSB's sms-tjänst (<https://aktivmotbrand.msb.se/>).

Brandlarm

Ett brand- och utrymningslarm är installerat inom källarplan i hus 3 och 4 som täcker garaget och kommunikationsytor. Syftet med larmet är att i ett tidigt skede göra personer varse om att det brinner.

Handbrandsläckare

Fastighetsägaren rekommenderar att respektive lägenhet har en handbrandsläckare, lämpligtvis 6 kg pulversläckare. En handbrandsläckare hemma ökar chansen att en brand släcks i ett tidigt skede. Ju snabbare en brand släcks desto mindre skador blir det och risken för att branden växer sig stor minskar.

Placera din handbrandsläckare lättillgängligt. Kontrollera följande minst 1 gång per kvartal:

- Tryckmätaren står på grönt
- Släckaren och slangen är hel
- Handbrandsläckaren är plomberad

Efter att man använt en handbrandsläckare måste den lämnas in för översyn och påfyllning.

Brandfilt

En brandfilt är ett komplement till handbrandsläckaren. Brandfilten bör vara 180 x 120 cm stor så att den kan täcka merparten av en vuxen människa.

En brandfilt bör man placera i köket.

är en filt man släcker mindre bränder med genom att kväva elden när denna läggs över brandhärden och packas runt om. Om filten används till att släcka brand i kläder på en person bör man försöka börja med att lägga filten vid huvudet så att lågor och värme förs mot fötterna. Detta för att minimera brännskador på offrets ansikte och hals.

Spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryter elförsörjningen till spisen innan en brand hunnit uppsåt.

Uppdragsbeteckning	Dokumentbeteckning	Skapad	Datum	Utgåva	Sida
1061,018	FT9-01	2020-09-22	2020-09-22	1	4 (4)

Brandgasventilation

I trapphuset finns brandgasventilation. Den ska aktiveras av räddningstjänsten när de kommer och syftet med brandgasventilation är att ventileras ut värme och brandgaser till det fria.

Brandgasventilationen underlättar utrymningen, brandsläckningen, minskar egendomsskadorna.

Räddningsväg utanför bygganden är till för räddningstjänstens insats

Syftet med en räddningsväg är att räddningstjänsten ska kunna komma fram till byggnaden med sina fordon och kunna vara behjälplig vid en utrymning med sin stegutrustning samt vid en släckinsats. Blockera aldrig räddningsvägarna och håll de fria.
