

VENTILATIONSSYSTEM

Allmänt

Byggnaderna betjänas av centrala ventilationsaggregat placerade i källarna, totalt tre stycken för brf Mariedahl.

Lägenhet


Tilluft blåses in i sovrum och vardagsrum och frånluft sugs ut från kök och badrum. Tilluften värms i första hand av återvunnen värme från frånluften och i andra hand av fjärrvärme.

Spiskåpa Pandora (vid överskåp)

Spiskåpan aktiveras genom att dra ut frontluckan. Luftflödet ökas steglöst allt eftersom luckan öppnas.

Belysningen tänds automatiskt då luckan öppnats något.

För bästa funktion på spiskåpa bör kåpan öppnas någon minut innan matlagning påbörjas. Även ett fönster bör öppnas då kåpan är aktiv. Välj ett fönster en bit ifrån köket.





HSB – där möjligheterna bor

Spiskåpa Tovenco (utan överskåp)

Spiskåpan aktiveras via tryckknapp.

Belysningen tänds via tryckknapp. Belysningen är dimmningsbar.

Kåpan är försett med ett filterlarm då filtret behöver rengöras.

För bästa funktion på spiskåpa bör kåpan öppnas någon minut innan matlagning påbörjas. Även ett fönster bör öppnas då kåpan är aktiv. Välj ett fönster en bit ifrån köket.

