

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall.

Datum	2024-05-17
Myndighet/Organisation/Företag	HSB Riksförbund
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Mikael.rosen@hsb.se
Kontaktperson (namn)	Mikael Rosén, Energiexpert

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Er kommentar/motivering
1 kap.	5 §	Vi saknar en definition av "rum". Om den finns i annan del av regelverket bör man hänvisa till den. Det är skillnad på kök/våtutrymmen och sov- eller vardagsrum.
3 kap	7 §	Språkligt sett bör det vara ventilationen i bostäder som skall vara utformad för en luftväxling på 0,35 l/s*m2 respektive 4 l/s*person.
3 kap	7 §	Vad gäller sovrum ser HSB inga konstigheter då det redan idag projekteras enligt förslag. Däremot ställer vi oss frågande till exempelvis vardagsrum. Hur många personer ingår i "avsedd användning"? Om det med "avsedd användning" avser samma antal personer som i tabell 2 i remissunderlaget har vi inga synpunkter. Detta måste i så fall förtydligas.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.